

DATENBLATT - ERZEUGUNGSANLAGEN AM NIEDERSPANNUNGSNETZ (VOM ANSCHLUSSNEHMER AUSZUFÜLLEN; FÜR JEDE ERZEUGUNGSEINHEIT EIN DATENBLATT)				
Anlagenanschrift	Vorname, Name		<input type="text"/>	
	Straße, Hausnummer		<input type="text"/>	
	PLZ, Ort		<input type="text"/>	
Energieart	<input type="checkbox"/> Sonne	<input type="checkbox"/> Wind	<input type="checkbox"/> Wasser Sonstige <input type="text"/>	
BHKW mit:	<input type="checkbox"/> Biogas	<input type="checkbox"/> Erdgas	<input type="checkbox"/> Flüssiggas Sonstige <input type="text"/>	
	<input type="checkbox"/> mit monovalenter Betriebsweise			
Erzeugungsanlage*	max. Wirkleistung P_{Amax} <input type="text"/> kW	max. Scheinleistung S_{Amax} <input type="text"/> kVA		
Netzeinspeisung	<input type="checkbox"/> 1-phasig	<input type="checkbox"/> 2-phasig	<input type="checkbox"/> 3-phasig <input checked="" type="checkbox"/> Drehstrom	
Betriebsweise	Inselbetrieb vorgesehen?		<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	
	Motorischer Anlauf vorgesehen?		<input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
	Lieferung in das Netz des Netzbetreibers vorgesehen (Überschusseinspeisung)?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
	Einspeisung der gesamten Energie in das Netz des Netzbetreibers (Volleinspeisung) ?		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
Blindleistungskompensation der Kundenanlage	<input type="checkbox"/> nicht vorhanden		vorhanden mit <input type="text"/> kvar	
	Anzahl Stufen <input type="text"/>	Blindleistung je Stufe <input type="text"/> kvar		
	Verdrosselungsgrad bzw. Resonanzfrequenz <input type="text"/>			
Erzeugungseinheiten	Hersteller Kraftwerk GmbH		Typ MEPHISTO G26	
	max. Wirkleistung P_{Emax} 24 kW	max. Scheinleistung** S_{Emax} 24,8 kVA		
	Nennspannung(AC) U_n 400 V	Bemessungsstrom** (AC) I_r 35,7 A		
	Kurzschlussstrom I_k 0,24 kA	Anlaufstrom I_a 224 A		
	Anzahl baugleicher Einheiten		Eigenbedarf < 0,1 kVA	
	<input type="checkbox"/> Umrichter	<input checked="" type="checkbox"/> Asynchrongenerator	<input type="checkbox"/> Synchrongenerator	
Umrichter	<input type="checkbox"/> selbstgeführt; Pulsfrequenz: <input type="text"/> kHz		<input type="checkbox"/> netzgeführt; Pulszahl: <input type="text"/>	
Oberschwingungen	<input checked="" type="checkbox"/> Ströme nach DIN EN 61000-3-2 (VDE 0838-2) bzw. DIN EN 61000-3-12 (VDE 0838-12)		<input type="checkbox"/> nach beigefügter Anlage	
Flicker/Spannungsänderungen	<input checked="" type="checkbox"/> Werte nach DIN EN 61000-3-3 (VDE 0838-3) bzw. DIN EN 61000-3-11 (VDE 0838-11)		<input type="checkbox"/> nach beigefügter Anlage	
Bemerkungen	Kompensation der Einzelanlage mit <input type="checkbox"/> 8,33 kvar <input type="checkbox"/> 10,0 kvar <input type="checkbox"/> 12,4 kvar <input type="checkbox"/> 15,0 kvar			
	<input type="text"/>			

Anmerkung*: Eine Erzeugungsanlage kann aus mehreren Erzeugungseinheiten (z.B. BHKW-Modulen) bestehen. Tragen Sie hier die **Summe** der Erzeugungseinheiten ein.

Anmerkung**: Bei Kompensation der Einzelanlage mit 12,4 kvar