



KONFORMITÄTSNACHWEIS NA-SCHUTZ	Nr: 2017 – 0001 Unterzeichnete Kopie No. 1
Hersteller	Kraftwerk Kraft-Wärme-Kopplung GmbH
Typ	Integrierter NA-Schutz
Zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ	MEPHISTO G16+/G20+/G22/G26/G34/G48/G50
Software-Version	0.71.1 bis 0.75.3, 1.0.0 bis 1.0.3, 1.1.0 bis 1.1.27, 1.2.0 bis 1.2.21, 1.3.0 bis 1.3.10
Netzanschlussregel	<b>VDE-AR-N 4105</b> <b>„Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“</b> Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.	
Der Konformitätsnachweis beinhaltet folgende Angaben: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Einstellwerte und die Abschaltzeiten der in 6.5 beschriebenen Schutzfunktionen;</li> <li>• Bei integriertem NA-Schutz die funktionstüchtige Wirkungskette „NA-Schutz – Kuppelschalter“ sowie die technischen Daten der Schalteinrichtungen des Kuppelschalters;</li> <li>• Die verwendete Software-Version des NA-Schutzes;</li> <li>• Die Überprüfung der Selbstüberwachung nach Anhang A „Zu 6.1 Generelle Anforderungen, Einfehlersicherheit“.</li> </ul>	
Hannover, 23. Juni 2017:	
Dipl.-Ing. Jörn Laue Geschäftsführer	Dipl.-Ing. Gunther Duensing Geschäftsführer
	
Kraftwerk Kraft-Wärme-Kopplung GmbH Zur Bettfedernfabrik 1, 30451 Hannover Telefon: 0511.262 997-0, Telefax: 0511.262 997-29 mail@kwk.info, www.kwk.info	