







KONFORMITÄTSNACHWEIS ERZEUGUNGSEINHEIT	Nr: 2015 - 0001 Unterzeichnete Kopie No. 1			
Hersteller	Kraftwerk Kraft-Wärme-Kopplung GmbH			
Typ Erzeugungseinheit	MEPHISTO G50			
Bemessungswerte	max. Wirkleistung $P_{Emax}$	50 kW		
	max. Scheinleistung $S_{Emax}$	51 kVA		
	Bemessungsspannung	400 V		
Netzanschlussregel	<b>VDE-AR-N 4105</b> <b>„Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“</b> Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz			
Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfüllt die Anforderungen der VDE-AR-N 4105.				
Der Konformitätsnachweis beinhaltet folgende Angaben: <ul style="list-style-type: none"> <li>• technische Daten der Erzeugungseinheit, der eingesetzten Hilfseinrichtungen und der verwendeten Softwareversion;</li> <li>• den schematischen Aufbau der Erzeugungseinheit;</li> <li>• zusammengefasste Angaben zu den Eigenschaften der Erzeugungseinheit (Wirkungsweise).</li> </ul>				
Hannover, 08. April 2015:  <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           Ralf Meyer            Geschäftsführer    </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;">           Dipl.-Ing. Gunther Duensing            Geschäftsführer    </td> </tr> </table>			Ralf Meyer Geschäftsführer  	Dipl.-Ing. Gunther Duensing Geschäftsführer  
Ralf Meyer Geschäftsführer  	Dipl.-Ing. Gunther Duensing Geschäftsführer  			
Kraftwerk Kraft-Wärme-Kopplung GmbH Zur Bettfedernfabrik 1, 30451 Hannover Telefon: 0511.262 997-0, Telefax: 0511.262 997-29 mail@kwk.info, www.kwk.info				